



エスロンHTパイプ・継手



● 塩ビ管に比べ高温域で安定して使用できるとともに、耐久性、保温性に優れています。

※最高許容圧力は、P38をご参照ください。

パイプ寸法表(JIS K 6776)

単位:mm

呼び径	外径 D	外径許容差		厚さ t	近似内径(参考) d	長さ L	参考重量 (kg/m)	規格	
		最大・最小	平均					JIS品	積水規格品
13	18.0	±0.20	±0.20	2.5±0.20	13.0	4000±10	0.180	○	—
16	22.0	±0.20	±0.20	3.0±0.30	16.0		0.265	○	—
20	26.0	±0.20	±0.20	3.0±0.30	20.0		0.321	○	—
25	32.0	±0.20	±0.20	3.5±0.30	25.0		0.464	○	—
30	38.0	±0.30	±0.20	3.5±0.30	31.0		0.561	○	—
40	48.0	±0.30	±0.20	4.0±0.30	40.0		0.818	○	—
50	60.0	±0.40	±0.20	4.5±0.40	51.0		1.161	○	—
65	76.0	±0.40	±0.20	5.0±0.50	66.0		1.651	—	○
75	89.0	±0.40	±0.25	5.8±0.50	77.4		2.244	—	○
100	114.0	±0.50	±0.25	7.0±0.60	100.0		3.483	—	○
125	140.0	±0.60	±0.40	8.2±0.60	123.6		5.025	—	○
150	165.0	±0.80	±0.45	9.7±0.70	145.6		7.004	—	○

注1.最大・最小外径とは、任意箇所における外径測定値の最大値と最小値です。

注2.平均外径とは、任意箇所における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値、円周長の測定値を円周率3.142で除した値です。

注3.長さ4000±10、色:ダークブラウンを標準とします。

注4.JIS規格品の寸法は、全てJIS規格寸法を表記してあります。

注5.参考重量は比重を1.48として計算したものであり、参考のために示すものであって規格の一部ではありません。

品揃え表 継手(JIS K 6777)

品名 サイズ	ソケット	異径 ソケット	90°エルボ	45°エルボ	チーズ	異径 チーズ	キャップ	11 1/4° バンド	22 1/2° バンド	45°バンド	90°バンド	伸縮継手
13	○	—	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○
16	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
25	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
30	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
40	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
65	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○
75	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○
100	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○
125	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	—
150	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	—

※200A以上のサイズは、P47、P48をご参照ください。

品揃え表 インサート継手

品名 サイズ	インサート 水栓ソケット	インサート 水栓エルボ	インサート 首長水栓	インサート 水栓チーズ	インサート バルブソケット
13	○	○	○	○	○
16	○	○	—	—	○
20	○	○	—	—	○
20×13	○	○	—	—	—
25	○	○	—	—	○
30	—	—	—	—	○
40	—	—	—	—	○
50	—	—	—	—	○